

事務連絡(安-2019-53)
令和2年 1月21日

(配布先)

施工担当部署長、建設所長
副部長・副所長・統括工事長
設備部長、安全長・安全主任
S・BLC関西社
関西支店取引業者災害防止協議会

関西支店

安全環境部長



【紙回覧】 仮設昇降機等の関連災害撲滅について(指示)

1月15日に関西支店管内の作業所において、今年度6件目の休業4日以上
の労働災害が発生しました。(災害速報参照)

事故概要は、ロータ・デッキの1階取込ステージ組立てをしている鳶工が、資材を
揚重し1階へ降りてきたロータ・デッキに挟まれ腰椎を骨折しました。一步間違えれ
ば死亡にもなりかねない極めて重大な事故になります。原因は、予定外の作業で
ロータ・デッキを使用した、その際ロータ・デッキの昇降路への立入禁止措置や
立入禁止指示等の基本的な安全対策が欠けていたことにあります。

仮設昇降機はもちろん、動く機械が動けば事故や労働災害のリスクは必ずあり
ます。今一度、これからも、動く機械の動く範囲での危険予知をそれぞれの立場
で行い、労働災害・事故防止対策を関係者全員が確実に実施して、同種の労働
災害・事故を絶対に起こさないよう、強く指示します。

以 上

No,51
 部門 関西支店
 部署 _____

(休業見込み180日)
 (技能実習生2号)

災 害 速 報



下降してきたロングスパンエレベータと激突して被災

略
 称

(腰椎骨折)

工事所在地 大阪府 _____

工 期 2018.11 ~ 2020.11


工 事 長 _____

工事名称 _____

請負金 億 万円

工 事 長 _____

TEL: (- -) Fax: (-)

発 生 日 時	災 害 ・ 事 故 発 生 状 況			経 験 年 数
2020年 1月 15日(水) <input checked="" type="checkbox"/> 午前 <input type="checkbox"/> 午後 11 時 5 分 頃	被災者は1階でロングスパンエレベーター(KRD-980LF)手前のステージを組立中、ステージのつなぎをロングスパンエレベーター脇から単管で繋げようとした時、ロングスパンエレベーターの昇降範囲に入っていたため、上階から木製足場板を積んで降りてきたロングスパンエレベーター下部と激突し腰部を被災した。			1 年 6 ヵ月
被災者氏名 (ふりがな) (.) . (25 才)				作業所勤務日数 170 日
所属 及び 職種 1次業者名 〇〇組 兼喜会 <input checked="" type="checkbox"/> 会員 <input type="checkbox"/> 非会員 災防協 <input checked="" type="checkbox"/> 加入 <input type="checkbox"/> 未加入 互助会 <input checked="" type="checkbox"/> 加入 <input type="checkbox"/> 未加入 雇用業者名 (3 次) (株)〇〇工務店 職種 (鳶工)				当該作業関係労働者数 13 名 <small>(被災者所属グループの人数を記入)</small>
受 傷 部 位				発注者
腰椎骨折(全治6か月)			・診断結果:腰椎骨折、神経が当たっているので緊急手術の可能性あり。 ※15時過ぎの状態では、神経に異常は無いので緊急手術はしない。	国籍:ベトナム
工程進捗状況				病院名
現在の主工事 躯体工事 全体工期進捗 — 49.6 %	会 長	社 長	副 社 長	本 部 長
			安全環境本部 (月 日)	TEL
				部署印座