

(配布先)
支店長・副支店長
施工担当部署長・建設所長
副部長・副所長・統括工事長
安全長・安全主任
工事長・工事主任
関西支店取引業者災害防止協議会

事務連絡(安-2024-17)
令和6年7月19日

関西支店 安全環境部長

「安全帯点検週間」の実施について（通知）

安全帯点検週間(8月1日～7日)にあたり、部門の実態に即した形で、下記事項を計画的に実施するよう関係者に周知願います。

記

1. 添付資料(1)の点検表を使用した安全帯一斉点検の実施
2. 安全帯の点検結果による廃棄基準に該当する等の不良品の排除
3. 安全帯の点検結果について、添付資料(2)の管理台帳に記録

以 上

<添付資料>

- (1)「安全衛生管理標準」第5編 第1章 第2節 保護具 安全帯(点検表)
- (2)「安全衛生管理標準」第5編 第1章 第2節 保護具 安全帯(管理台帳)
- (3)「安全帯点検週間」ポスター ([ポスターポータル](#)に登録済)





※この事務連絡は、事務連絡24-13(令和6年7月16日)安全環境本部・建築総本部・設備本部・設備生産計画部発行に基づき作成しました。

1-2-3-1	安 全 帯（点検表）
---------	------------











会社名

略 称		統責者			

(点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印)

区分	点 検 項 目 と 廃 棄 基 準 () はフルハーネス型安全帯の廃棄基準を示す			判定	備考
ベルト	摩耗・擦り切れ		3 mm (2 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
	切 り 傷		3 mm (2 mm) 以上の切り傷のあるもの		
	焼 損 ・ 溶 融		3 mm (2 mm) 以上焼損・溶融しているもの		
	先端金具の変形		バックルに通らなくなったもの		
	縫 糸		1 カ所以上切断しているもの		
ロープ	切り傷・焼損・溶融		1 リード内に7ヤーン以上の切り傷・焼損・溶融のあるもの		
	摩 耗		摩耗して、棒状になったもの		
	キンク・型くずれ		キンクしているもの、型崩れしているもの		
	薬 品 ・ 塗 料		汚れ・変色・硬化しているもの		
	シ ン プ ル		脱落しているもの		
	さ つ ま 編		抜けているもの		
ストラップ	切り傷・焼損・溶融		芯の露出、また 1 mm 以上の切り傷・焼損・溶融・摩耗・擦り切れのあるもの		
	摩 耗 ・ 擦 り 切 れ		汚れ・変色・硬化しているもの		
	薬 品 ・ 塗 料		摩耗、擦り切れ、切断しているもの		
バックル	変 形		変形し締め具合の悪いもの		
	磨 減 ・ 傷		リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの		
	錆		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	ば ね		リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの		
			ベルトの噛合部が摩滅しているもの (正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)		
D 環	変 形		全体に錆が発生しているもの		
	磨 滅 ・ 傷		折損・脱落しているもの		
	錆		目視で確認できる変形のあるもの		
フック	変 形		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	磨 滅 ・ 傷		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	錆		リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの		
	ば ね		全体に錆が発生しているもの		
			折損・脱落しているもの		
伸縮調節器	変 形		ロープの伸縮調節器の作動が困難なもの		
	磨 滅 ・ 傷		リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
	錆		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	ば ね		リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの		
			全体に錆が発生しているもの		
巻取器	変 形		折損・脱落しているもの		
	取 付 ね じ		ストラップの巻き込み、引き出しができないもの		
	破 損 ・ 傷		巻取り器の取付ねじが脱落しているもの		
ショックアブソーバ	薬 品 ・ 塗 料		ベルト通し環が破損しているもの		
	カバ ー の 破 損		汚れ・変色・硬化しているもの		
	擦 り 切 れ		ショックアブソーバが露出しているもの (テープなどは巻き付けないこと)		
	縫 糸		両端の環部のベルトが著しくすり切れているもの		
	作 動		1 カ所以上切断しているもの		
			大きな衝撃荷重を受け作動したのもの		

(出典：日本安全帯研究会)

摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶融				
ベルト	両耳	 3 mm (2 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの	幅の中	 3 mm (2 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの
ロープ／ストラップ	3つ打ちロープ (新品)		8つ打ちロープ (新品)	
	 ストランド ヤーン		 ストランド ヤーン	
	3つ打ちロープ		ストラップ	
	 1リード内で7ヤーン以上切れているもの		 1mm以上の摩耗・切り傷があるもの	
	キンク・型崩れ		薬品・塗料	
	3つ打ちロープ		ストラップ	
	 キンクしているもの。 また形崩れのあるもの		 全体が波打っているもの	
	損傷・溶融		さつま編	
	3つ打ちロープ		ストラップ	
	 7ヤーン以上溶融があるもの		 損傷・溶融により芯が見えているもの	
バックル	変形		摩滅・傷	
	 変形し、締まり具合の悪いもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
環類	変形		摩滅・傷	
	 目視で変形が確認できるもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
フック	変形		摩滅・傷	
	 外れ止め装置の開閉作動の悪いもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
伸縮調節器	変形		摩滅・傷	
	 目視で変形が確認できるもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
巻取り器	変形		摩滅・傷	
	 ストラップの巻き込み、引き出しができないもの		 ベルト通し環が破損しているもの	
ショックアブソーバ	カバーの破損			
	 カバー カバーが破れてショックアブソーバが露出しているもの			

(点検記号 良好：○印、不良：×印)

安全帯点検週間

8月1日～7日

2月1日～7日

は一斉点検を実施!

安全帯 (点検表)		安全帯 (管理台帳)	
点検項目			
切れ	3mm (2mm)		
傷	3mm (2mm)		
溶融	3mm (2mm)		
変形	バックルに近		
糸	1カ所以上		
溶融	1リード内		
切れ	摩耗して		
糸	キンク		



6ヶ月以内に定期点検を行うこと 点検の結果、不良品は排除する
管理台帳に点検の結果を記録しておくこと