

(配 布 先)  
支店長・副支店長  
施工担当部署長・建設所長  
副部長・副所長・統括工事長  
安全長・安全主任  
工事長・工事主任  
関西支店取引業者災害防止協議会

事務連絡(2024-45)  
令和6年12月16日

関西支店 安全環境部長  
設備第一部長

## 年末年始休暇中の電気事故防止活動について

日頃、電気の取扱いについては、十分に注意を払われている事と思います。  
まもなく、年末年始休暇になりますが、この休暇期間中の工事用電気設備による電気事故(感電や停電波及事故)防止のために、下記の事項について必要な対策をお願いします。

### 記

1. 年末年始休暇中に停電作業がある作業所は、作業前に、作業計画を作成し、必ず停電で作業することを周知徹底し、当該作業のスケジュール、作業範囲、作業責任者、作業員の作業資格を確認し、併せて緊急時の連絡体制を再確認してください。  
得意先より供給されている電源に接続している作業所は、得意先電気担当者と打合せを行い、立会等で計画に則った処置を確実に行って作業をしてください。
2. 休暇を迎えるにあたり、高圧受変電設備の点検を行う場合は、受変電設備内に充電部がないように、区分開閉器を開放して、停電状態で点検を実施してください。点検作業終了後は、本体及び出入口を施錠し、鍵は事務所に保管してください。また、電気主任技術者は関係者の連絡先の表示がされていることを確認してください。
3. 作業所内の高圧線配線部は「高電圧危険」を明示されていることを確認してください。  
作業所外に設置された分電盤は、扉を施錠し、第三者が操作出来ないような処置を講じてください。
4. 休暇中の防犯灯や非常灯、警報や排水ポンプ等に必要な電源を確保してください。  
(重要な電源は、休暇中も巡回等を行い、必要な時に確実に稼働できるようにしてください。)
5. 事務所、休憩所等の不要な照明は消灯し、不要な電源のスイッチはOFFにし、使用しない機械・器具のプラグはコンセントから引き抜いてください。
6. 強風等により資材が飛散し、電力会社の送電線・配電線や場内配線に不具合を生じさせないように飛散防止対策を講じてください。
7. 工事用の機材類、ケーブル等は盗難事故にあわないように十分な対策をしてください。
8. 休暇明けの作業開始前に、分電盤の漏電遮断器の作動点検を行い、電動工具も点検を実施し、不良電動工具は排除するか、是正してから使うようにしてください。

なお、上記事項を確実に実施できるように「確認点検表」を添付しました。  
各作業所で担当者と日時を決めて点検を実施し、不備な項目は手直しを実施し、記録は安全管理ファイルに綴ってください。

別紙： 年末年始電気事故防止確認点検表

※この事務連絡は、事務連絡(安環安)24-電04安全環境本部(設備本部 設備生産計画部長との連名)(令和6年12月13日)

発行に基づき作成しました。

以 上