

(配布先)  
支店長・副支店長  
施工担当部署長、建設所長  
副部長・副所長・統括工事長  
安全長・安全主任  
工事長・工事主任  
関西支店取引業者災害防止協議会

事務連絡 (安-2025-26)  
令和 7 年 7 月 28 日

関西支店 安全環境部長

### 「安全带点検週間」の実施について (通知)

安全带点検週間(8 月 1 日～7 日) にあたり、下記事項を計画的に実施するよう関係者に周知願います。

#### 記

1. 添付資料(1)の点検表を使用した安全带一斉点検の実施
2. 安全带の点検結果による廃棄基準に該当する等の不良品の排除
3. 安全带の点検結果について、添付資料(2)の管理台帳に記録

※この事務連絡は、事務連絡 (安環安) 25-17(令和 7 年 7 月 28 日)安全環境本部発行に基づき作成しました。
---

以 上

#### <添付資料>

- (1) 「安全衛生管理標準」第 5 編 第 1 章 第 2 節 保護具 安全带(点検表)
- (2) 「安全衛生管理標準」第 5 編 第 1 章 第 2 節 保護具 安全带(管理台帳)
- (3) 「安全带点検週間」ポスター ([ポスターポータル](#)に登録済)

1-2-3-1	安 全 帯（点検表）
---------	------------

年 月 日


























会社名

略 称		統責者			

(点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印)

区分	点 検 項 目 と 廃 棄 基 準 ( ) は胴ベルト型安全帯の廃棄基準を示す			判定	備考
ベルト	摩耗・擦り切れ		2 mm (3 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
	切 り 傷		2 mm (3 mm) 以上の切り傷のあるもの		
	焼 損 ・ 溶 融		2 mm (3 mm) 以上焼損・溶融しているもの		
	先端金具の変形		バックルに通らなくなったもの		
	縫 糸		1 カ所以上切断しているもの		
ロープ	切り傷・焼損・溶融		1 リード内に 7 ヤーン以上の切り傷・焼損・溶融のあるもの		
	摩 耗		摩耗して、棒状になったもの		
	キンク・型くずれ		キンクしているもの、型崩れしているもの		
	薬 品 ・ 塗 料		汚れ・変色・硬化しているもの		
	シ ン プ ル		脱落しているもの		
ストラップ	さ つ ま 編		抜けているもの		
	ストランドの乱れ		ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの		
	切り傷・焼損・溶融		芯の露出、また 1 mm 以上の切り傷・焼損・溶融・摩耗・擦り切れのあるもの		
	摩 耗 ・ 擦 り 切 れ		汚れ・変色・硬化しているもの		
	薬 品 ・ 塗 料		摩耗、擦り切れ、切断しているもの		
バックル	縫 糸		摩耗、擦り切れ、切断しているもの		
	変 形		締まり具合の悪いもの		
	磨 減 ・ 傷		リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの		
	錆		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	ば ね		リベットのカシメ部が 2 分の 1 以上摩滅しているもの		
D 環	磨 減 ・ 傷		ベルトの噛合部が摩滅しているもの (正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)		
	錆		全体に錆が発生しているもの		
	ば ね		折損・脱落しているもの		
	変 形		目視で確認できる変形のあるもの		
	磨 滅 ・ 傷		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
フック	錆		全体に錆が発生しているもの		
	ば ね		折損・脱落しているもの		
	変 形		外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		
	磨 滅 ・ 傷		リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
	錆		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
巻取り器	磨 滅 ・ 傷		リベットのカシメ部が 2 分の 1 以上摩滅しているもの		
	錆		全体に錆が発生しているもの		
	ば ね		折損・脱落しているもの		
	変 形		外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		
	取付ねじ		リベットのカシメ部にガタつきがあるもの		
ショックアブソーバ	破 損 ・ 傷		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	薬 品 ・ 塗 料		リベットのカシメ部が 2 分の 1 以上摩滅しているもの		
	カバ ー の 破 損		全体に錆が発生しているもの		
	擦 り 切 れ		折損・脱落しているもの		
	縫 糸		外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		
作 動	作 動		深さ 1 mm 以上の摩滅・傷・亀裂があるもの		
	カバ ー		リベットのカシメ部が 2 分の 1 以上摩滅しているもの		
	擦 り 切 れ		全体に錆が発生しているもの		
	縫 糸		折損・脱落しているもの		
	作 動		外れ止め装置の開閉操作の悪いもの		

(出典：日本安全帯研究会)

ベルト	摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶融			
	両耳	 2 mm (3 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの	幅の中	 2 mm (3 mm) 以上の摩耗・擦り切れのあるもの
ロープ／ストラップ	3つ打ちロープ（新品）		8つ打ちロープ（新品）	
				
	ストラップ（新品）			
	切り傷		摩耗	
	3つ打ちロープ	ストラップ	3つ打ちロープ	ストラップ
	 1 リード内で7ヤーン以上切れているもの	 1mm以上の摩耗・切り傷があるもの	 外層ヤーン及び7ヤーン以上摩耗しているもの	 芯が見えているもの
	キンク・型崩れ		薬品・塗料	
	3つ打ちロープ	ストラップ	3つ打ちロープ	ストラップ
バックル	 キンクしているもの。また形崩れのあるもの		 全体が波打っているもの	
	損傷・溶融		さつま編	
	3つ打ちロープ	ストラップ	3つ打ちロープ	ストラップ
	 7ヤーン以上溶融があるもの	 損傷・溶融により芯が見えているもの	 さつま編の箇所でも各ストランドが絡み合い、端部の余長が引き込まれているもの	 縫糸が1箇所以上切断しているもの
環類	変形		摩滅・傷	
	 変形し、締まり具合の悪いもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
フック	変形		摩滅・傷	
	 目視で変形が確認できるもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
巻取り器	変形		摩滅・傷	
	 外れ止め装置の開閉作動の悪いもの		 1 mm以上の摩滅、傷のあるもの	
ショックアブソーバ	変形		摩滅・傷	
	 ストラップの巻き込み、引き出しができないもの		 ベルト通し環が破損しているもの	
ショックアブソーバ	カバーの破損			
	 カバー		 カバー	
カバーが破れてショックアブソーバが露出しているもの				

(出典：日本安全帯研究会)





# 安全帯点検週間

8月1日～7日

2月1日～7日

は **一斉点検** を実施!

安全帯 (点検表)		安全帯 (管理台帳)	
点 検 項 目			
切れ	3mm (2mm)		
傷	3mm (2mm)		
溶融	3mm (2mm)		
変形	バックルに近		
糸	1カ所以上		
溶融	1リード内		
消耗	摩耗して		
	キン		



6ヶ月以内に**定期点検**を行うこと **点検の結果、不良品は排除する**  
**管理台帳に点検の結果を記録しておくこと**